

Woningtype: E03a t/m E03d, E04, E06, E09a, E10a, E10b, E12a, E12b, E13a, E15a, E15b, E16a, E16b, E18a, E18b, E19a, E19b

Bouwnummers: 008, 009, 014, 022 t/m 024, 029, 038 t/m 040, 045, 054 t/m 056, 060, 069 t/m 071, 075, 082 t/m 084, 086, 093, 094, 100, 104, 108 en 110


Onderwerp: Addendum

Referentie: 11500964-001

Datum: 13 januari 2023


Op de bouwkundige tekeningen zijn er een aantal wijzigingen die nog doorgevoerd moeten worden. Het betreft:

- 1 De doorgang onder een betonnen balk in de hal of woonkamer is minimaal 2.300mm + vloer. Bij sommige woningtypes staat dit lager aangegeven, zoals in het voorbeeld hieronder.



- 2 De plafondlichtpunten en de toevoeren van de mechanische ventilatie in de slaapkamers 2 en 3 van woningtype E03a, E03b, E03c en E03d staan op tekening te dicht bij elkaar gepositioneerd. Deze zullen anders gepositioneerd worden binnen de normen van de installaties en constructie.

- 3 De positie van de aansluiting van de zonwering (zonwering zelf is optioneel) bevindt zich aan de zijkant boven het kozijn, op sommige tekeningen staat deze in het midden boven het kozijn aangegeven.



- 4 Bij woningtype E15a en E15b wordt de draairichting van de badkamerdeur aangepast, om te voorkomen dat de deur, indien deze deels open staat, de toegangsdeur naar de hal blokkeert.

